

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Приморскому краю,

(наименование территориального органа МЧС России)

г. Владивосток, ул. Суханова, 3 e-mail: gu@mchs25.ru , тел/факс. 8 (4232) 43-28-27

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

городского округа Спасск-Дальний и Спасского муниципального района,

(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Спасск-Дальний, ул. Советская, 50 тел. (42352) 2-45-33 E-mail: ond_spassk_dalny@mchs25.ru

указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 5/1/1

Администрации Спасского муниципального района,

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению

«Средняя общеобразовательная школа № 9» с. Хвалынка

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора Отдела надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Спасск-Дальний и Спасского муниципального района

(наименование органа ГПН)

по пожарному надзору № 5 от « 01 » февраля 2017 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 часов 00 мин 08.02.2017 г. по 12 часов 00 минут 08.02.2017 г., с 8 часов 00 мин 13.02.2017 г. по 12 часов 00 минут 13.02.2017 г., с 10 часов 00 мин 16.02.2017 г. по 12 часов 00 минут 16.02.2017 г., с 10 часов 00 мин 20.02.2017 г. по 12 часов 00 минут 20.02.2017 г. проведена проверка государственными инспекторами городского округа Спасск-Дальний и Спасского муниципального района по пожарному надзору Колодняк Игорем Петровичем, Вершининым Антоном Владимировичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору

здания МБОУ «СОШ № 9» с. Хвалынка по адресам: Спасский МР с. Хвалынка ул. Советская, 24, Спасский

МР с. Хвалынка ул. Советская, 29 и Спасский МР с. Лётно-Хвалынское ул. Первомайская, 24

, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с

директором МБОУ «СОШ № 9» с. Хвалынка Рой Сергеем Николаевичем,

представителем Администрации Спасского МР по доверенности № 29 от 07.02.2017 года Мурга Сергеем Владимировичем

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

| № Пр-едписа-ния | Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения | Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены | Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности | Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение) |
|-----------------|--|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | в зданиях МБОУ «СОШ № 9» с. Хвалынка по адресам: Спасский МР с. Хвалынка ул. Советская, 24, Спасский МР с. Хвалынка ул. Советская, 29 и Спасский МР с. Лётно-Хвалынское ул. Первомайская, 24 помещения различной функциональной пожарной опасности не разделены между собой противопожарными преградами с нормируемыми пределами огнестойкости | Ст.88 ч.1 Части зданий, сооружений, пожарных отсеков, а также помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. Требования к таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учетом классов функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания, сооружения, пожарного отсека. (123 ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности") | до 01.02.2018 г. | |
| 2. | в зданиях МБОУ «СОШ № 9» с. Хвалынка по адресам: Спасский МР с. Хвалынка ул. Советская, 24, Спасский МР с. Хвалынка ул. Советская, 29 и | п.61 Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматических (автономных) установок пожаротушения, автоматических | до 01.02.2018 г. | |

| | | | | |
|----|--|---|------------------|--|
| | <p>Спасский МР с. Лётно-Хвалынское ул. Первомайская, 24 не произведен планово-предупредительный ремонт (модернизация) установок пожарной автоматики согласно акта обслуживающей организации ООО «Приморавтоматика»</p> | <p>установок пожарной сигнализации, установок систем противодымной защиты, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации, противопожарных дверей, противопожарных и дымовых клапанов, защитных устройств в противопожарных преградах) и организует не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки.</p> <p>При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений должны соблюдаться проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий.</p> <p>На объекте должна храниться исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта.</p> <p>(ППР в РФ)</p> | | |
| 3. | <p>в зданиях МБОУ «СОШ № 9» с. Хвалынка по адресам: Спасский МР с. Хвалынка ул. Советская, 24, Спасский МР с. Хвалынка ул. Советская, 29 и Спасский МР с. Лётно-Хвалынское ул. Первомайская, 24 на путях эвакуации отсутствует фотолюминесцентная эвакуационная система (ФЭС), монтаж и обслуживание которых осуществляется лицами имеющими соответствующую лицензию на данный вид работ</p> | <p>п.33, п.43 ППР в РФ; ст.1 ФЗ от 21.12.1994 № 69-ФЗ; п.1 ч.2 ст.1, ч.1 ст.6, ст.4, ст.53 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ; Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 16.04.2014 г. № 474; п.1.1, п.1.2, п.2.6 Табл.2 и Табл.3 НПБ 160-97; п.1, п. 5.1.1, п.5.1.1.1, п.6.1.4, п.6.2.6, п. 6.3.1, п.6.3.2 Табл.2, п.7.2.5, Приложение «Ж», Приложение «И» ГОСТ Р 12.4.026-2001; п.4.1 и Примечание 2, п.4.2, п.4.2.1, п.5.3, п.5.3.9, п.5.7, п.6.1, п. 6.4, п.6.6., п.6.6.4, п.6.6.6, п.6.6.7, п.6.6.8, п.6.7, п.7.10, п.9.2 ГОСТ Р 12.2.143-2009; п.6 Приложения к Постановлению Правительства РФ от 30.12.2011 г. № 1225;</p> | до 01.02.2018 г. | |
| 4. | <p>в зданиях МБОУ «СОШ № 9» с. Хвалынка по адресам: Спасский МР с. Хвалынка ул. Советская, 24, Спасский МР с. Хвалынка ул. Советская, 29 и Спасский МР с. Лётно-Хвалынское ул. Первомайская, 24 отсутствует аварийное освещение</p> | <p>п. 6.22 Пути эвакуации должны быть освещены в соответствии с требованиями СНиП 23-05. (СНиП 21-01-97*)</p> <p>п.7.72 Аварийное освещение разделяется на освещение безопасности и эвакуационное.</p> <p>7.74 Эвакуационное освещение в помещениях или в местах производства работ вне зданий следует предусматривать:</p> <ul style="list-style-type: none"> в местах, опасных для прохода людей; в проходах и на лестницах, служащих для эвакуации людей, при числе эвакуирующихся более 50 чел.; по основным проходам производственных помещений, в которых работают более 50 чел.; в лестничных клетках жилых зданий высотой 6 этажей и более; в производственных помещениях с постоянно работающими в них людьми, где выход людей из помещения при аварийном отключении нормального освещения связан с опасностью травматизма из-за продолжения работы производственного оборудования; в помещениях общественных и вспомогательных зданий промышленных предприятий, если в помещениях могут одновременно находиться более 100 чел.; в производственных помещениях без естественного света. (СНиП 23-05-95) <p>п.43 Руководитель организации обеспечивает исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы.</p> | до 01.02.2018 г. | |

| | | |
|--|--|--|
| | <p><i>Эвакуационное освещение должно включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.</i></p> <p><i>В зрительных, демонстрационных и выставочных залах знаки пожарной безопасности с автономным питанием и от электросети могут включаться только на время проведения мероприятий с пребыванием людей.</i></p> <p><i>(ППР в РФ)</i></p> | |
|--|--|--|

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.


Государственный инспектор городского округа Спасск-Дальний и Спасского муниципального района по пожарному надзору Колодник И.П.
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

" 20 " февраля 2017 года

Государственный инспектор городского округа Спасск-Дальний и Спасского муниципального района по пожарному надзору Вершинин А.В.
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

" 20 " февраля 2017 года

Предписание для исполнения получил:




(подпись)

директор МБОУ «СОШ № 9» с. Хвалынка Рой Сергей Николаевич
(должность, фамилия, инициалы)

" 20 " февраля 2017 года

Предписание для исполнения получил:



(подпись)

представитель Администрации Спасского МР по доверенности № 28 от 07.02.2017 года Мурга Сергей Владимирович
(должность, фамилия, инициалы)

" 20 " февраля 2017 года

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору





(подпись)
М.Л.П. *


(подпись)
М.Л.П. *